Informácia o vypúšťaní znečistenia do vôd – 2025

Výsledky meraní kvality vypúšťanej odpadovej vody z MBCHČOV

Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov

Ukazovateľ	pH	$CHSK_{cr}$	BSK_5	NL	RL_{550}	NEL UV	NEL IR	$N\text{-}NH_4^+$	AOX
Dátum	Limit (mg/l)								
	6,0 - 9,0	30	15	20	800	0,5	0,5	4	0,085
9.1.2025	7,99	23,3	2,79	4,5	866	< 0,04	< 0,05	2,03	0,006
23.1.2025	8,07	19,9	3,55	< 2	406	< 0,04	< 0,05	2,97	0,015
6.2.2025	8,0	21,9	2,75	4	362	< 0,04	< 0,05	1,69	< 0,004
20.2.2025	7,95	23,8	2,17	2,4	416	< 0,04	< 0,05	2,31	< 0,004
6.3.2025	8,05	23,5	2,62	5,5	466	< 0,04	< 0,05	3,98	0,015
20.3.2025	8,06	20,3	3,45	3,6	402	< 0,04	< 0,05	3,35	0,012
3.4.2025	7,83	19,1	2,37	< 2	532	< 0,04	< 0,05	3,24	0,005
16.4.2025	7,95	18,4	3,03	2,5	358	< 0,04	0,06	2,23	0,011
6.5.2025	7,96	18,2	2,37	6,5	334	0,05	< 0,05	2,49	0,011
22.5.2025	7,9	13	2,52	4	534	< 0,04	< 0,05	3,44	0,009
5.6.2025	8,02	< 5	2,1	2,8	462	< 0,04	< 0,05	2,2	0,025
19.6.2025	7,89	7	3,19	2,8	386	< 0,04	< 0,05	2,62	0,012
3.7.2025	7,83	17,7	6,57	8,4	666	0,05	< 0,05	1,86	0,071
17.7.2025	7,88	21,9	3,5	4	394	< 0,04	< 0,05	2,52	0,019
7.8.2025	7,92	20,9	6,07	4,4	370	< 0,04	< 0,05	3,5	0,009
21.8.2025	7,9	14,4	5,34	4,4	494	< 0,04	< 0,05	2,88	0,011
4.9.2025	7,77	7,5	4,53	4	370	< 0,04	< 0,05	3,76	0,009
17.9.2025	7,7	9,7	0,79	4	268	0,08	0,05	1,65	0,006
2.10.2025	8,03	9	7,61	4,4	394	< 0,04	< 0,05	3,95	0,006
23.10.2025	7,87	10,9	1,76	2,8	386	< 0,04	< 0,05	5,07	0,01
6.11.2025	7,73	9,1	1,63	3,6	358	< 0,04	< 0,05	4,57	0,014
20.11.2025	7,79	16,4	2,06	3,1	388	< 0,04	0,07	4,33	0,009
8.12.2025	7,67	10,6	1,17	2	398	< 0,04	< 0,05	1,89	0,019
11.12.2025	7,84	7,5	3,28	3,6	390	0,07	0,07	1,42	< 0,004

Množstvo vypustenej OV (m^3/mesiac) za rok 2025												spolu m^3/rok
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
54332	46387	61648	58286	68625	63264	74351	66879	76213	73074	69889	61512	774 460

V zmysle integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, v znení jeho neskorších zmien, vypúšťa Continental Tires Slovakia, s.r.o. odpadové vody z mechanicko-biologicko-chemickej ČOV do recipientu - derivačného kanála Váhu.

Rozbory kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané 2x mesačne akreditovaným laboratóriom INGEO-ENVILAB Žilina.